

照度基準総則例 JIS Z9110 より抜粋 (参考)

| 領域、作業・活動の種類 | | 照度範囲 (lx) | 推奨照度 (lx) |
|-------------|---------------------|-------------|-----------|
| 事務所 | 設計室、事務所、役員室 | 500 ~ 1000 | 750 |
| | 電子計算機室、会議室、応接室 | 300 ~ 750 | 500 |
| | 受付、食堂、エレベータホール | 200 ~ 500 | 300 |
| | 湯沸室、更衣室、便所、洗面室 | 150 ~ 300 | 200 |
| 工場 | 精密機器の製造などの極めて細かい視作業 | 1000 ~ 2000 | 1500 |
| | 一般の製造工場などでの普通の視作業 | 300 ~ 750 | 500 |
| | 階段、荷積み、荷下ろし、荷の移動 | 100 ~ 200 | 150 |
| | 屋内非常階段 | 30 ~ 75 | 50 |
| 学校 | 精密工作、精密実験 | 750 ~ 1500 | 1000 |
| | 実験学習室、図書閲覧室、保健室、厨房 | 300 ~ 750 | 500 |
| | 教室、体育館、事務室、食堂 | 200 ~ 500 | 300 |
| | 廊下、渡り廊下、昇降口 | 75 ~ 150 | 100 |